

ज्ञापक- 584, 19-20  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर।

दिनांक 25/07/2019

सेवा में,

प्राचार्य,  
एस0के0पी0 विद्या बिहार,  
बम्पास टाउन, देवघर।

प्रसंग :- आपका पत्रांक SKP/FIRE/2019-20/584 दिनांक 25-07-2019  
विषय :- अग्निशामक उपकरणों की जाँच एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक एवं विषयक आपके अनुरोध पर आपके दी एस0के0पी0 विद्या बिहार, बम्पास टाउन, देवघर में लगे अग्निशामक उपकरणों की भौतिक निरीक्षण किया गया, जाँचोपरांत उपलब्ध अग्निशामक उपकरणों की स्थिति ठीक एवं संतोषजनक पाया गया।

अग्निशामक उपकरणों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(i) CO2 टाईप 4.5 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र -	8 अद्द
(ii) ABC टाईप 6 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र-	8 अद्द
(iii) वाटर CO2 टाईप 9 लीटर क्षमता का अग्निशामक यंत्र-	8 अद्द
(iv) डी0सी0पी0 टाईप 10/6 K.G क्षमता का अग्निशामक यंत्र-	12 अद्द
(v) फायरबकेट -	4 अद्द

अतः वर्ष 2019 के लिए आपके अनापत्ति का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।

- 1) सभी अग्निशामक उपकरण तैयारी हालत में निर्धारित स्थल पर रखा जायेगा।
- 2) सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अवश्य करा लिया जायेगा।
- 3) वर्ष में दो बार फायरएक्जिट ड्रील (मॉक ड्रील) का आयोजन भी कराया जायेगा।
- 4) महाविद्यालय के स्वागत कक्ष में आकस्मिक सेवाओं के नम्बर डिसप्ले कराया जायेगा।
- 5) सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण अपने ऑपरेटर से भली-भाँति करायी जायेगी। तथा इसकी नियमित जाँच भी करायी जायेगी।
- 6) किसी भी उपकरण के खाली होने अथवा खराब होने पर उसे अविलम्ब रिफिल करा लिया जायेगा।
- 7) किसी भी तरह की लापरवाही से घटीत घटना की जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी।
- 8) आग लगने कि स्थिति में अग्निशामालय देवघर के फोन नम्बर-9304953442 पर अविलम्ब सूचित
- 9 किया जायेगा।
- 10) किसी भी तरह की अनियमितता पायी जाने पर आपकी अनापत्ति को रद्द किया जा सकता है।

*M.K. Singh*  
Secretary  
S.K.P. Vidya-Vihar  
Bompass Town

*Archana Singh*  
Principal  
S.K.P. Vidya-Vihar  
Bompass Town  
B. Deochar (Jh.) 814 f14

विश्वासभाजन

B. Kumar